




"GeoData" Биро за грађевинску геотехнику  
 Бранка Крсмановића 29/4, Ниш, Тел. 060/7502244, 018/4532957  
 Геомеханичка лабораторија, geodatanis@yahoo.com



**СИТУАЦИОНА СКИЦА СА РАСПОРЕДОМ МЕРНИХ МЕСТА**  
 геомеханичких испитивања збијености уграђеног материјала  
 опитом кружном плочом пречника 30 см (SRPS U.B1.046)

Објекат	Плато за фабрику ... на КП .... у ...
Извођач / наручилац	...




© GeoData, Ниш

Испитивање завршено:	Испитао и обрадио:	Шеф градилишта:	Надзорни орган:
-------------------------	--------------------	-----------------	-----------------



"GeoData" Биро за грађевинску геотехнику  
Бранка Крсмановића 29/4, Ниш, Тел. 060/7502244, 018/4532957  
Геомеханичка лабораторија, geodatanis@yahoo.com



**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА**  
**геомеханичких испитивања збијености уграђеног материјала**  
**опитом кружном плочом пречника 30 см (SRPS U.B1.046)**

Објекат		Плато за фабрику ... на КП .... у ...								
Извођач/наручилац		...								
Ред. бр.	Назив слоја	Стационажа [km]	Од осе [m]	Мерно место	Захтевано	Измерено [MPa]			Довољно збијено	Датум испитивања
					$M_S$ [MPa]	$M_S$	$E_{VD}$	$ekvM_S$		
7	<b>Насип</b>	Према		<b>1</b>	<b>30</b>	<b>30,6</b>			да	
8	(речни шљунак)	сит. скици		<b>2</b>	"	<b>33,1</b>			да	
9	"	"		<b>3</b>	"	<b>43,1</b>			да	
10	"	"		<b>4</b>	"	<b>27,4</b>			не	
11	"	"		<b>5</b>	"	<b>31,2</b>			да	
12	"	"		<b>6</b>	"	<b>34,8</b>			да	
13	"	"		<b>7</b>	"	<b>31,6</b>			да	
14	"	"		<b>8</b>	"	<b>33,6</b>			да	
15	"	"		<b>9</b>	"	<b>35,3</b>			да	
16	"	"		<b>10</b>	"	<b>36,4</b>			да	
17	"	"		<b>11</b>	"	<b>33,4</b>			да	
18	"	"		<b>12</b>	"	<b>28,5</b>			не	
19	"	"		<b>13</b>	"	<b>40,7</b>			да	
20	"	"		<b>14</b>	"	<b>27,7</b>			не	
21	"	"		<b>15</b>	"	<b>32,6</b>			да	
22	"	"		<b>16</b>	"	<b>31,6</b>			да	
23	"	"		<b>17</b>	"	<b>33,9</b>			да	
24	"	"		<b>18</b>	"	<b>36,0</b>			да	
25	"	"		<b>19</b>	"	<b>32,0</b>			да	
26	"	"		<b>20</b>	"	<b>33,2</b>			да	
27	"	"		<b>21</b>	"	<b>31,1</b>			да	
28	"	"		<b>22</b>	"	<b>32,2</b>			да	
29	"	"		<b>23</b>	"	<b>29,7</b>			не	
30	"	"		<b>24</b>	"	<b>31,6</b>			да	
31	"	"		<b>25</b>	"	<b>34,0</b>			да	
32	"	"		<b>26</b>	"	<b>30,9</b>			да	
33	"	"		<b>27</b>	"	<b>32,9</b>			да	
Број мерних места						<b>27</b>				
Најмања величина						<b>27,4</b>				
Највећа величина						<b>43,1</b>				
Аритметичка средина						<b>32,9</b>				
Станд.девијација <i>in situ</i>						3,44				
Коефицијент варијације						10,4				
<b>За слој у целини</b>		Са вероватноћом 95% у слоју остварено $\geq$				<b>31,8</b>				

© GeoData, Hnuu

Испитивање  
завршено:

Испитао и обрадио:

Шеф градилишта:

Надзорни орган: